

ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ГОРИМИ МАТЕРИАЛИ НА ВРЕМЕННИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО СЕ ИЗВЪРШВАТ ОГНЕВИ РАБОТИ

Временните места, където се извършват огневи работи, се почистват предварително от горими материали в радиус не по-малък от дадения в Приложение № 11

Приложение № 11 към чл. 75, ал. 1 от
Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г.

Височина на мястото на извършване на огневите работи спрямо кота терен или пода на помещението, m								
Височина на мястото на извършване на огневите работи спрямо кота терен или пода на помещението, m	от 0 до 1	над 1 до 2	над 2 до 3	над 3 до 4	над 4 до 6	над 6 до 8	над 8 до 10	над 10
Радиус на зоната, m	5	8	9	10	11	12	13	14

При извършване на абразивно рязане или шлайфане на метали разстоянията се увеличават 1,5 пъти.

Когато горимите материали и конструкции не могат да бъдат отстранени, те се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от продукти с клас по реакция на огън най-малко A2 с височина най-малко 1,8 m.

Когато огневите работи се извършват на височина над кота прилежащ терен, горимите материали и конструкции във вертикална посока, които не могат да бъдат отстранени, се защитават от топлината и искрите с щитове или завеси от негорим материал. Щитовете и завесите служат като препятствие срещу попадането на искрите върху горимите материали, включително и в отворите в междуетажни конструкции.