

ЗА ПРОВЕРКА НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ

ДАННИ ЗА ОБУЧАВАНИЯ /попълва се от обучавания/

Име, презиме, фамилия:			
Образование*:		Длъжност:	
Работно място:			
Дата:		Подпис:	

ДАННИ ЗА ОБУЧАВАЩИЯ /попълва се от обучаващия/

Име, презиме, фамилия:		Подпис:	
РЕЗУЛТАТ ОТ ТЕСТА		от 20	/попълва се от обучаващ или квестор/

**Указания за обучаваните:**

Теста съдържа 20 въпроса. Всеки въпрос има по 4 отговора, от които само един е правилният.

Изпитът е успешно издържан, когато най-малко на 80 % от въпросите е отбелязан правилният отговор. Допуска се провеждане на изпита с тест на компютър в присъствието на квестор.

№	ВЪПРОСИ
1.	Възникването на пожар е химическа реакция, за която са необходими:
☐	а) кислород; висока температура; източник на запалване.
☐	б) кислород; запалимо вещество; източник на запалване.
☐	в) горим материал; висока температура; източник на запалване.
☐	г) кислород; запалимо вещество; горим материал.

2.	Металите - калий, натрий, магнезий, алуминий се класифицират като:
☐	a) негорими материали
☐	b) горими материали от клас D
☐	c) лесно запалими материали
☐	d) пожарогасителни агенти
3.	В зависимост от първичният импулс, като отключващ механизъм за самонагриване на материала, се различават следните три вида самозапалване:
☐	a) топлинно; химическо, микробиологично
☐	b) топлинно; физическо; от късо съединение
☐	c) топлинно; физическо; микробиологично
☐	d) топлинно; химическо; от късо съединение
4.	По функционална пожарна опасност обектите се подразделят на:
☐	a) три основни класа
☐	b) четири основни класа
☐	c) пет основни класа
☐	d) шест основни класа

5.	Сградите, помещенията и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се подразделят на:
☐	а) категории по пожарна опасност от А до В
☐	b) категории по пожарна опасност от А до Г
☐	с) категории по пожарна опасност от А до Д
☐	d) категории по пожарна опасност от А до Е
6.	Собствениците или ръководителите на обектите НЕ са длъжни да определят с "Писмена Заповед" или по силата на сключен договор длъжностни лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата за ПБ:
☐	а) за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 5 души
☐	b) за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 10 души
☐	с) за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 20 души
☐	d) за обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50 души
7.	За осигуряване на ПБ на територията на обекта се изготвят само вътрешни Правила (инструкции), ако:
☐	а) броят на работещите е по-малък от 5
☐	b) броят на работещите е по-малък от 10
☐	с) броят на работещите е по-малък от 20
☐	d) броят на работещите е по-малък от 50

8.	Досието по пожарна безопасност се съхранява на обекта от:
☐	а) длъжностните лица по безопасност и здраве при работа
☐	б) длъжностните лица, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ
☐	с) от охраната на обекта или определени със заповед на собственика на обекта лица
☐	д) от охраната на обекта или определени със заповед на ръководителя на обекта лица
9.	Не де води Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време:
☐	а) за обекти с площ до 50 квадратни метра
☐	б) за обекти с площ до 80 квадратни метра
☐	с) за обекти с площ до 100 квадратни метра
☐	д) за обекти с площ до 200 квадратни метра
10.	Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители се води за обекти, в които общият брой на пожарогасителите е:
☐	а) повече от 5
☐	б) повече от 10
☐	с) повече от 15
☐	д) повече от 20

11.	Сградите, помещенията и външните технологични съоръжения се оборудват с пожаротехнически средства, видът и количеството на които се определят съгласно:
☐	а) Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
☐	б) Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
☐	с) Наредба № Із-2815 от 7.11.2011г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
☐	д) Наредба № Із-809 от 13.04.2010г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване на министерството на вътрешните работи
12.	Водните пожарогасители са ефективни само за гасене на пожари от:
☐	а) Клас А – дърво, хартия, пластмаса и др.
☐	б) Клас В – нефт, бензин, разтворители и др.
☐	с) Клас С – метан, водород, ацетилен и др.
☐	д) Клас D – горими метали - калий, натрий, магнезий и др.
13.	Праховите пожарогасители гасят огъня чрез:
☐	а) образуване на тънък прахов слой над горящия материал, който отнема топлината
☐	б) образуване на тънък прахов слой над горящия материал, който възпрепятства притока на кислород
☐	с) образуване на тънък прахов слой над горящия материал, който влиза в химическа реакция с горящото вещество
☐	д) образуване на тънък прахов слой над горящия материал, който при изгарянето си потушава огъня

14.	Температурата на гасителният агент в пожарогасителите с въглероден диоксид е:
☐	a) около -18 градуса C
☐	b) около -38 градуса C
☐	c) около -68 градусаC
☐	d) около -88 градуса C
15.	Посочете правилната последователност на действията, които трябва да извършите при работа с пожарогасителите:
☐	a) натисни; издърпай; насочи; движи
☐	b) насочи; издърпай; натисни; движи
☐	c) издърпай; натисни; насочи; движи
☐	d) издърпай; насочи; натисни; движи
16.	Евакуационен път е „път, водещ от която и да е точка на сградата до краен изход“. Посочете правилното определение за краен изход!
☐	a) точка на преход между евакуационен път и безопасна зона
☐	b) точка на преход между евакуационен път и зона необхваната от пожара
☐	c) точка на преход между евакуационен път и външен изход от сградата
☐	d) точка на преход между евакуационен път и помещение, което не е обхванато от пожара

17.	Какво се разрешава на изходите по пътя за евакуация?
☐	a) допуска се да има коси стъпала
☐	b) допуска се да има единични стъпала
☐	c) допуска се да има повече от три стъпала
☐	d) допуска се да има прагове с височина
18.	Няма специфични изисквания към витите стълби по пътищата за евакуация на обекти в които пребивават:
☐	a) до 5 човека
☐	b) до 15 човека
☐	c) до 20 човека
☐	d) до 50 човека
19.	Когато обитателите са будни при престоя си в сградата, тя е от:
☐	a) категория на обитателите "А"
☐	b) категория на обитателите "Б"
☐	c) категория на обитателите "В"
☐	d) няма такава категория

20.	Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания мащаб във формат не по-малък от:
☐	a) A5
☐	b) A4
☐	c) A3
☐	d) A2

АКО СТЕ ПОПЪЛНИЛИ ТЕСТА НА КОМПЮТЪР, МОЛЯ ИЗПЪЛНЕТЕ СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

- Проверете дали сте попълнили коректно данните за обучавания.
- * Образование: основно; средно; средно професионално; колеж; висше; висше техническо
Работно място: записва се - предприятие, обект/цех
- Разпечатете теста, подпишете и го предайте на представителя на обучаващата организация или изпратете решеният тест на е-mail: training@mengineer-bg.com.